

**МЧС РОССИИ**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ
БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН**

**УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ № 1 ПО СОВЕТСКОМУ
РАЙОНУ Г. МАХАЧКАЛА**

367015, г. Махачкала, ул. М. Ярагского, 124 «а». Телефон 8(722) 67-32-43 факс 8 (722) 63-55-58
367027, г. Махачкала, пр. Акулиничего, 30 «а». Телефон (8722) 51-70-98, факс 55-15-87 Факс: (8722) 51-70-98, факс 55-15-87
Сайт: www.05.mchs.gov.ru Единый «телефон доверия» (8722) 39-99-99

Предписание № 58/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 33» обще-
развивающего вида (МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 33)

Заведующая Пулатова Раида Адельгереевна,

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивиду-
ального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 58 от 11 февраля 2019 г. главного (заместителя главного) государ-
ственного инспектора г. Махачкала по пожарному надзору Адлерова И.С., ст. 6, 6.1 Федерального
закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11час 00мин.15
февраля 2019 г. по 13 час. 00 мин.15 февраля 2019 г. проведена внеплановая / выездная проверка
Старшим инспектором ОНД и ПР №1 по Советскому району г. Махачкала УНД и ПР ГУ МЧС
России по РД Абдуразаковым М.Ш., на территории, в здании (-ях) и помещении(-ях) объекта за-
щиты: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 33»
общеразвивающего вида (МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 33) , расположенном (-ых) по адресу:
г.Махачкала, ул. Коркмасова 1 корп.1, совместно с Заведующей Пулатовой Раидой Адельгереев-
ной,

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводящего (их) проверку, наимено-
вание объекта надзора и его адрес) (указываются должность, фамилия, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пре- дпи- са- ния	Перечень выявленных нарушений, места их выявления	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного доку- мента по пожарной безопасности, требования которого (их) нарушены	Срок устранения нарушения обяза- тельных требова- ния пожарной безопасности	Отметка (под- пись) о выпол- нении (удале- няется только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	На путях эвакуации не допускать обшивку стен из сгораемого мате- риала (не представлен сертификат). Представить сертификат.	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123- ФЗ "Технический регла- мент о требованиях по- жарной безопасности" ст.4; СНиП 21.01.97 п.6.25	13.01.2020	
2	На объекте защиты руководителю организации организовать проведе- ние проверки работоспособности систем автоматических установок пожарной сигнализации не реже 1 раза в квартал.	Правила противопожарно- го режима в РФ : п. 61	13.01.2020	
3	На объекте защиты предусмотреть эвакуационное освещение, которое должно включаться автоматически при прекращении электропитания	Правила противопожарно- го режима в РФ : п. 43	13.01.2020	

	рабочего освещения.			
4	в здании сада, в групповых ячейках с одним эвакуационным выходом допускается пребывание 10 и более детей. Не допускать или предусмотреть в торой эвакуационный выход.	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.4; СНиП 21.01.97 п.6.16	13.01.2020	
5	Перегородка кабинета логопеда выполнена из сгораемого материала. Демонтировать	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.4; СНиП 21.01.97 п.6.25; ППР в РФ п.23	13.01.2020	
6	Возле эвакуационных путей и выходов допускается перепады высот. Не допускать.	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.4; СП 1.13130-2009 п.4.3.4; ППР в РФ п.36	13.01.2020	
7	Представить исполнительную документацию на установки и системы противопожарной защиты объекта.	Правила противопожарного режима в РФ : п. 61	13.01.2020	
8	На объекте предусмотреть вывод сигнала от автоматической пожарной сигнализации на пульт пожарной охраны (ПАК «Стрелец - Мониторинг»)	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.83	13.01.2020	
9	Помещение пожарного поста или помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство обеспечить помещением площадью не менее 15кв.м.	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"ст.4; СП 5.13130-2009 п.13.14.12	13.01.2020	
10	Приборы приемно-контрольные и приборы управления установить в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала.	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.4; СП 5.13130-2009 п.13.14.5	13.01.2020	
11	На путях эвакуации применяется ковровая дорожка (сертификат соответствия не представлен). представить либо убрать с путей эвакуации.	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.4; СНиП 21.01.97 п.6.25	13.01.2020	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку:


«15» февраля 2019 г. М.Д.П.*

Старший инспектор ОНД и ПР №1 по Советскому району г. Махачкалы УНД и ПР ГУ МЧС России по

РД
Абдуразаков М.Ш.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Заведующая Пулатова Раида
Адельгереевна

(Фамилия, имя, отчество (в отчестве, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, иного индивидуального предпринимателя)

«15» февраля 2019 г.

Псметка об отказе получения предписания для исполнения: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Предписание для исполнения направлено заказным письмом по почте с уведомлением _____

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575823

Владелец Пулатова Раида Адилгреевна

Действителен с 08.11.2021 по 08.11.2022